

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» января 2025 г., 76250061000216903787

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Ленинскому и Дзержинскому
районам г. Ярославля управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ярославской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» января 2025 г., № 2501/146-76/14/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Ярославская, г Ярославль, ул Бабича, Дом 12, 84852561158, e-mail: info@76.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с 09:00 до 10:30 23.01.2025, учетный номер 76250061000216903787.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, г Ярославль, ул Строителей, Дом 9а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 109", ИНН 7602024107, адрес юридического лица: 150064, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 9А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не оборудованы АУПС помещения здания прачечной МДОУ "Детский сад №109", помещения используются для хранения различных вещей (ч. 10 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 10, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
21.01.2026
2. На дверях помещений здания прачечной МДОУ "Детский сад №109" отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
21.01.2026

3. Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в помещении пищеблока здания МДОУ "Детский сад №109" (Рабочий проект, исполнительная схема "Система пожарной сигнализации. Система оповещения о пожаре № 02.02/08-АУС.ПС" п. 5.2 раздел "Вентиляция") (п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479), п. 7.1.3, п. 7.7.3 СП 484.1311500.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
 21.01.2026
4. Системы СПС и СОУЭ по своим параметрам не отвечают требованиям действующих нормативных документов (системам АПС и СОУЭ более 10 лет). Линии систем противопожарной защиты не соответствуют действующим нормам - выполнены с показателями пожарной опасности, не для зданий детских дошкольных учреждений (не в исполнении LSLTx), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На момент проверки система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) находятся в неработоспособном состоянии (согласно акта №162 испытаний средств обеспечения пожарной безопасности на работоспособность от 14.01.2025 г.) (п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
 21.01.2026
5. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек 1-ого и 2-ого этажей в свету менее 1,2 м.(ширина составляет 0,74 м.) (п. 2(1), п. 23 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479), п. 5.1.4 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 21.01.2026
6. Ширина эвакуационного выхода №4 на 1-м этаже из лестничной клетки в тамбур и из тамбура наружу, ширина эвакуационного выхода № 2 на 1-м этаже из тамбура наружу составляет в свету менее 1,2 м. (ширина составляет 0,66 м. и 0,74 м. соответственно) (п. 2(1), п. 23 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479), п. 5.1.4 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 21.01.2026

Начальник отделения ОНДиПР по Кировскому, Ленинскому и Дзержинскому районам города Ярославля (государственный инспектор Кировского, Ленинского и Дзержинского районов города Ярославля по пожарному надзору) Медведева Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4FA234C375521A63FAB6AEFEDF3030B4
Владелец: Медведева Елена Владимировна
Действителен с 08.08.2024 по 01.11.2025

подпись

Старший инспектор ОНДиПР по Кировскому, Ленинскому и Дзержинскому районам города Ярославля (государственный инспектор Кировского, Ленинского и Дзержинского районов города Ярославля по пожарному надзору) Ливанова Екатерина Сергеевна, e-mail: livanovaes@76.mchs.gov.ru, телефон: +7(4852)56-14-05

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «04» минут «23» *div* 2025 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

Направлено 15 авг. 2025 г. 23.04.2025, mdcv - 109@mail.ru

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

