



КНМ 76210061000201321114 08.11.2021 13:25
Номер плана 294-ФЗ 2021006103
Номер проверки 294-ФЗ 762104694777

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«19» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Ярославль, ул. Бабича, 12
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «08» ноября 2021 года №321, учетный №76210061000201321114
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Соловьевой Верой Васильевной, государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №109». Объект, относится по функциональной пожарной опасности к классу Ф.1.1 - категория высокого риска
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 150064, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Строителей, д 9а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №109», ИНН 7602024107, по адресу: 150064, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Строителей, д 9а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по «19» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день (3 часа, 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по «11» ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту 150064, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Строителей, д 9а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: Протокол осмотра.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) -

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Не применялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Декларация пожарной безопасности; технический паспорт на здание.

2) Инструкция о мерах пожарной безопасности; документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; документы, определяющие виды и количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты; документы, подтверждающие проведение обучения мерам пожарной безопасности; акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре); акты испытания на прочность и плотность крепления рукавов пожарных кранов с соединительными головками, перекатки пожарных рукавов; договор(а) на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания(ий) (помещения(ий)) и сооружения(ий) (систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) с подтверждающей документацией; договор о выводе сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, с документацией, подтверждающей исполнение указанного договора; акты проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов; финансовые документы, подтверждающие финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта надзора; обращения (заявки с обоснованием требуемых сумм) учреждения к главному распорядителю бюджетных средств о выделении денежных средств на выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания МДОУ «Детский сад №109», расположенных по адресу: 150064, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Строителей, д 9а (шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КСПВ 2х0,5)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, п. 4.9 СП 6.13130.2013
2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)). Согласно акту приема в эксплуатацию пожарной сигнализации от 31.12.2010 г. пожарная сигнализация в здании МДОУ «Детский сад №109» принята в эксплуатацию с 01.01.2011 г.	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
3.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в помещении пищеблока здания МДОУ «Детский сад №109» по адресу: 150064, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Строителей, д 9а (Рабочий проект, исполнительная схема «Система пожарной сигнализации.	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 7.1.3, 7.7.3 СП 484.1311500.2020

	Система оповещения о пожаре №02.02/08-АУС.ПС» п. 5.2 раздел Вентиляция)	
4.	В здании МДОУ «Детский сад №109» отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных на путях эвакуации (лестничная клетка у центрального входа) строительных материалов	п. 25 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
5.	Не оборудованы АУПС помещения здания прачечной МДОУ «Детский сад №109», данные помещения не обесточены и используются для хранения различных вещей	ч. 10 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020
6.	На дверях помещений здания прачечной МДОУ «Детский сад №109» отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
7.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов, ведущие из помещения группы №13 на 1 этаже здания МДОУ «Детский сад №109» на улицу, из помещения спортивного зала в коридор на 1 этаже здания МДОУ «Детский сад №109», из помещения группы №9 на 2 этаже здания МДОУ «Детский сад №109» на наружную открытую лестницу, из помещения группы №11 на 2 этаже здания МДОУ «Детский сад №109» на наружную открытую лестницу – закрыты на ключ).	п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
8.	У дверей эвакуационного выхода, ведущего из помещения группы №3 1-го этажа здания МДОУ «Детский сад №109» осуществляется хранение хозяйственного инвентаря и игрушек, данные вещи препятствуют свободной эвакуации людей.	п. 16ж) ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
9.	В помещении пищеблока установлен огнетушитель без порядкового номера, который должен наноситься на корпус огнетушителя	п. 407 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
10.	В помещении узла управления здания прачечной МДОУ «Детский сад №109» светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
11.	Под лестничными маршами на 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №109» осуществляется хранение мебели и других горючих материалов: деревянные столы, детские шкафы для полотенец, картонная коробка для сбора макулатуры.	п.п. «к» п. 16 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
12.	Не обеспечена очистка объекта защиты от горючих отходов, мусора и тары (на улице у выхода из помещений пищеблока осуществляется складирование пустой тары, отходов и мусора).	п. 73 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание от 19.11.2021 года №321/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

2) Протокол осмотра от 11.11.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),

проводившего выездную проверку)

Соловьева Вера Васильевна, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору,
тел. (4852) 56-11-58, ondgorod@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего
акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №109» Усанина Н.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«19» ноября 2021г.

(подпись)

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале.**

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий