

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад № 109»
ул. Строителей, дом 9 а,
г.Ярославль, 150064.

Тел/факс 54-09-05
ОКПО 21724423,
ОГРН 1027600512356,
ИНН/КПП
7602024107/760201001
18.12.2021 г. № 85

Государственному инспектору

г. Ярославля

по пожарному надзору

Соловьевой В.В.

ПИСЬМО

В ответ на Ваше Представление выданное отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ярославлю от «19» ноября 2021 г., в ходе плановой выездной проверки отвечаем следующее:

1.	На дверях помещений здания прачечной МДОУ «Детский сад № 109» отсутствует обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	По данному нарушению будут проведены в 2022г. расчеты по определению категории здания прачечной по взрывопожарной и пожарной опасности.
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов, ведущие из помещения группы №13 на 1 этаже здания на улицу, из помещения спортивного зала в коридор на 1 этаже здания МДОУ	По данному нарушению: запоры эвакуационных выходов заменены на запоры с без ключевым доступом (замена ключевого цилиндра с заверткой изнутри здания).

	«Детский сад № 109», из помещения группы №9 на 2 этаже здания на наружную открытую лестницу, из помещения группы №11 на 2 этаже здания на наружную открытую лестницу-закрыты на ключ)	
3.	У дверей эвакуационного выхода, ведущего из помещения группы №3 1-го этажа здания осуществляется хранение хозяйственного инвентаря и игрушек, данные вещи препятствуют свободной эвакуации людей.	По данному нарушению: весь хозинвентарь и игрушки убраны и их хранение не осуществляется.
4.	В помещении пищеблока установлен огнетушитель без порядкового номера, который должен наносится на корпус огнетушителя.	По данному нарушению: поставлен порядковый номер, соответствующий эксплуатационному паспорту огнетушителя в данном помещении.
5.	В помещении узла управления здания прачечной МДОУ «Детский сад № 109» светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника.	По данному нарушению: колпак на данный светильник надет, в соответствии с конструкции светильника.
6.	Под лестничными маршами на 1-м этаже здания осуществляется хранение мебели и других горючих материалов: деревянные столы, детский шкафы для полотенец, картонная коробка для сбора макулатуры.	По данному нарушению: все лестничные марши на 1-м этаже освобождены от мебели и других горючих материалов.
7.	Не обеспечена очистка объекта защиты от горючих отходов, мусора и тары (на улице у выхода из помещений пищеблока осуществляется складирование пустой тары, отходов и мусора)	По данному нарушению: вынос мусора, отходов и пустой тары проводится своевременно, что не позволяет осуществлять складирование данных материалов.

Заведующий
МДОУ «Детский сад № 109»



Усанина Н.С.